



採光及び照度調査票

学 校 名		検 査 日	令和 年 月 日 時 分		
学校薬剤師名		天 候			
教 室 の 種 類	・普通教室（ 年 組）・音楽教室・PC室・その他（ ）				
照 度	(ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300lx(ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500lx以上であることが望ましい。	基準	適	不適	
		望ましい基準	適	不適	
	(イ) 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20:1を超えないこと。 また、10:1を超えないことが望ましい。	基準	適	不適	
		望ましい基準	適	不適	
(ウ) コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000lx程度が望ましい。	望ましい基準	適	不適		
(エ) テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100～500lx程度が望ましい。	望ましい基準	適	不適		
ま ぶ し さ	(ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側15° 以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。	基準	適	不適	
	(イ) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。	基準	適	不適	
	(ウ) 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。	基準	適	不適	
黒 板 (正面図)			教 室 (平面図)		
					
照度 (lx)			照度 (lx)		
①	④	⑦	①	④	⑦
②	⑤	⑧	②	⑤	⑧
③	⑥	⑨	③	⑥	⑨