

令和7年12月15日

学校薬剤師各位

一般社団法人 諫早市薬剤師会
学校薬剤師部会

教室の空気（CO₂濃度等）の調査について（お知らせ）

日々の学校薬剤師業務につきましては、ご尽力いただきありがとうございます。

本年度の空気調査（冬季）を下記のとおり実施します。

ご多忙の折恐れ入りますが、ご協力のほどよろしくお願ひいたします。

記

I 実施期間 令和8年1月13日（火）～2月5日（木）

II 調査日程 別紙「空気調査日程表」に基づき、学校と協議して実施計画を立ててください。
(学校には本会から直接通知はいたしません。)

III 調査の方法

教室の空気調査

(1) 調査の対象は、原則として各学校2教室（例：2階、3階各1教室等）とし、できるだけ高学年の教室で測定します。

(2) 測定の方法

① 北川式検知管の両端をカットし、真空法ガス採取器に装着して吸引してください。

② 測定は、各教室の「授業開始時」と「授業終了時」の2回とし、測定開始前の休み時間から測定終了時まで窓および扉の開閉は通常の状態に準じることとし、測定中および、その間の授業中の換気の状況を調査票に記入してください。

③ 授業終了時の測定は、終了の「2分前」に吸引を始めてください。

④ 各測定時の「室温」を記録してください。

⑤ 測定する位置は、原則教室の中央とします。

(3) 結果報告

① 教室の空気調査票は、原本を学校へ、写しを2月末までに諫早市薬剤師会へ提出してください。

(4) その他

① 検知管は、ガス採取器に添付した検知管（1校につき4本を目途）を使用してください。

高等学校・幼稚園等で検知管を整備されている場合には、その検知管を優先させてください。

高等学校・幼稚園等で学薬の検知管を購入して検査をされる場合、領収書を発行してください。

検知管 1本￥330（うち消費税10% 30円、消費税額も忘れずに記載してください。）

徴収した現金は、調査票と共に事務所までお持ちください。

② 調査票は器具と一緒に渡します。

③ 使用済の検知管は空のペットボトル内に回収してください。

なお、ガラス片による危害低減のため別途チップカッターを整備しましたので、検知管カット時にご活用ください。