

教室の空気（CO₂濃度等）等の調査について（お知らせ）

日々の薬剤師業務につきましては、ご尽力いただきありがとうございます。

さて、今年度2回予定している教室空気環境調査のうち、第1回目の調査を下記のとおり実施いたします。

お忙しい中恐縮ですが、ご協力をお願いいたします。

記

- I 実施期間 令和8年6月15日（月）～7月7日（火）
- II 調査日程 別紙「空気調査日程表」に基づいて、学校と協議して実施計画を立ててください。
（本会から学校への直接通知はいたしません。）
調査機器および調査票等は6月8日（月）より準備しています。

III 調査の方法**1 教室の空気調査**

- (1) 調査の対象は、原則として各学校2教室（2階、3階各1教室等）とし、できるだけ高学年の教室で測定します。
- (2) 測定の方法
- ① 北川式検知管の両端をカットし、真空法ガス採取器に装着して吸引して下さい。
 - ② 測定は、各教室の「授業開始時」と「授業終了時」の2回とし、測定開始前の休み時間から測定終了時まで窓および扉の開閉は通常の状態に準じることとし、測定中および、その間の授業中の換気状況を測定記録用紙に記入して下さい。
 - ③ 授業終了時の測定は、終了の「2分前」に吸引を始めて下さい。
 - ④ 各測定時の「室温」を記録して下さい。
 - ⑤ 測定する位置は、原則教室の中央とします。

（※もともと大気中には400ppm程度のCO₂が存在していることにご留意願います。）

(3) 結果報告

- ① 教室の空気調査票は、原本を学校へ、写しを7月末までに諫早市薬剤師会へ提出して下さい。

(4) その他

- ① 検知管は、ガス採取器に添付した検知管（1校につき4本を目途）を使用して下さい。
- | |
|--|
| 高等学校・幼稚園等で検知管を整備されている場合には、その検知管を優先させてください。
高等学校・幼稚園等で学業の検知管を購入して検査をされる場合は、領収書を発行してください。
<u>検知管 1本¥330（うち消費税10% 30円、消費税額も忘れずに記載してください。）</u>
徴収した現金は、調査票と共に事務所へお渡しくделаしますようお願いします。 |
|--|

- ② 調査票は器具と一緒に渡します。
- ③ 使用済みの検知管はからのペットボトル内に回収してください。

なお、ガラス片による危害低減のため、別途チップカッターを整備しましたので検知管カット時にご活用ください。

● 留意事項

検知管の管理は暗所保存（0℃～25℃）、また測定時の環境温度（0℃～40℃）となっていますので、検知管を自宅等で保管される場合は冷蔵庫保存、また現場持参時は保冷剤等を利用して下さい。